



**Плата БГр-4**  
Плата блока грозозащиты

Паспорт

ЮКСО 57.00.200 ПС

2016

## **1 Общие сведения**

1.1 Плата блока грозозащиты БГр-4 (далее – плата) предназначена для защиты сигнальных цепей и цепей низковольтного электропитания извещателей от кратковременного перенапряжения, вызванного наводками в длинных линиях при грозовом разряде.

1.2 Плата рассчитана на применение в цепях постоянного и переменного тока с напряжением амплитудой до 30 В. Плата обеспечивает защиту четырёх цепей, а также дополнительный транзит ещё четырёх цепей (это позволяет в отдельных случаях отказаться от распределительной коробки).

1.3 Плата БГр-4 предназначена для замены вышедшей из строя платы блока БГр-4. На плате имеются 4 отверстия для крепления.

## **2 Технические характеристики**

2.1	Номинальное напряжение ограничения, В	от 30 до 46
2.2	Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс)*, кА	10
2.3	Максимальное импульсное напряжение), кВ	6
2.4	Время срабатывания защиты, нс, не более	25
2.5	Ресурс платы при средней интенсивности грозовой деятельности, ориентировочно, лет	3
2.6	Диапазон рабочих температур, °С	от минус 55 до плюс 65
2.7	Габаритные размеры, мм, не более	105x60x20
2.8	Масса, кг, не более	0,08

\*- 8 мкс – длительность нарастания импульса;

- 20 мкс – длительность спада импульса.

## **3 Комплект поставки**

Плата БГр-4	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

## **4 Порядок установки и подключения платы**

4.1 Распаковать плату, внимательно изучить паспорт.

4.2 Установить плату в изделие.

4.3 Произвести подключение длинных линий к клеммам «ВХОД», защищаемого оборудования к клеммам «ВЫХОД», провода заземления к клемме « $\frac{1}{2}$ ».

4.4 Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 40 Ом.

Не допускается подключение цепи заземления изделия к контуру заземления молниевводов

## **5 Эксплуатация платы**

5.1 В процессе эксплуатации происходит деградация элементов платы. Это напрямую зависит от количества и характеристик грозовых разрядов на территории, где установлено оборудование, а также от других факторов (длина линии, способ прокладки и т.п.).

5.2 По истечении заявленного ресурса рекомендуется заменить плату.

5.3 Если интенсивность грозовой деятельности высокая, то возможен досрочный выход из строя элементов платы. Обычно признаком выхода платы из строя является короткое замыкание защищаемых цепей между собой или с цепью заземления. При этом необходимо заменить плату.

5.3 Плата не рассчитана на защиту от прямого попадания молнии в подключенные линии.

## **6 Свидетельство о приёмке**

6.1 Плата грозозащиты БГр-4 зав.№\_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ 4372-43071246-057 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп ОТК

## **7 Гарантии изготовителя**

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие характеристик платы требованиям ТУ 4372-43071246-057 при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок – 18 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

7.3 Гарантии не распространяются на платы с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (пожар, наводнение).

7.4 Средний срок службы – 3 года.

7.5 Дата продажи \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **Изготовитель**

ООО «Охранная техника»  
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.  
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)  
E-mail: [ot@forteza.ru](mailto:ot@forteza.ru)  
[www.forteza.ru](http://www.forteza.ru)