



АВРОРА

Научно-производственное объединение

**Отзыв
о работе извещателя «FMW-3».**


Для проведения испытаний извещатель «FMW-3» с блоком питания «БП-TV2» был установлен на участке длиной 150 м, на расстоянии 15 м от железобетонного ограждения. Блок питания установлен на стойке ПРМ.

- Испытания проводились в условиях реального объекта в течении 3-х суток. Объект представляет собой ТЭЦ, с находящейся над охраняемой территорией ЛЭП, напряжением 110 кВ. Кабель пересекает охраняемую зону на расстоянии 15 м от ПРМ.

Результаты испытания извещателя показывают, что он работает устойчиво, отказов в работе не было. Ложных срабатываний из-за наличия высоковольтных коммуникаций за истекший период не наблюдалось. При осуществлении контрольных проходов извещатель уверенно формировал сигнал тревоги на проход «в рост» и «согнувшись».

Конструкция крепления извещателя выполнена удобно и позволяет проводить юстировку на угол 50° по вертикали и на 180° по горизонтали.

Менеджер отдела ТСО
ООО «ТК Аврора»


/Васильев В.В./



Управляющий монтажным
отделом ООО «ТК Аврора»


/Куделько Ю.А./